

# SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA, n. o.

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica



## ES CERTIFIKÁT TYPU

*EC - type examination certificate*

Číslo / Number	SK 10 - 027 MI-003	rev. 0
V súlade s	nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách do právneho poriadku Slovenskej republiky	
In accordance with	Government Ordinance of the Slovak Republic No 294/2005 Coll. on measuring instruments, which implements, in the Slovakia, the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments	
Žiadateľ Issued to (applicant)	MANAS Enerji Yönetimi A.Ş. ASO 1. OSB Babürşah Caddesi No. 7 06935 Sincan Ankara, Turkey	
Druh meradla In respect of	elektromer active electrical energy meter	
Typ Type	EMM 560, EMP 560	
Základné požiadavky Essential requirements	príloha č. 1 a príloha MI-003 k nariadeniu vlády SR č. 294/2005 Z. z. Annex No 1 and Annex MI-003 to SR government Ordinance No 294/2005 Coll.	
Použité harmon. normy a normat. dokumenty Harmonised standards and normative documents used	EN 50470 - 1 EN 50470 - 3 -	Ďalšie použité dokumenty Further applied documents OIML R 46 CD3 -
Popis a dokumentácia Description and documentation	Základné parametre, popis meradla a podmienky schválenia sú uvedené v záverečnom protokole číslo 037/1432/10 MI-003, ktorý je súčasťou tohto ES certifikátu typu. Všetky výkresy, diagramy a dokumentácia sú archivované v súbore označenom Manas_EMM_00.pdf. The principal characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the Final protocol No 037/1432/10 MI-003, which is part of this EC - type examination certificate. All the designs, schematic diagrams and documentation are recorded in reference file Manas EMM 00.pdf.	
Platný do Valid until	2020-07-26	
Notifikovaná osoba Notified Body	1432	
Vystavený dňa Date of issue	2010-07-26	



Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.

Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type examination certificate is valid, assuming that the instrument conform to the provisions of those Directives.