

Rozsah autorizácie spoločnosti PNT s.r.o.

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (Položka prílohy č. 1 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k=2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Prístrojový transformátor prúdu používaný v spojení s elektromerom (pol.: 4.6)	Primárny prúd: (0,05 až 2000) A Sekundárny prúd: (0,05 až 5) A Frekvencia: 50 Hz	Pre prúd: 0,029 % Pre uhol: 1,5 min	Diferenciálna metóda mostíkom TETTEX	Overovací predpis PP č. 71033700 Príloha č. 50 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu