

Služby legálnej metrologie Slovenskej republiky Banská Bystrica

Dodatok č.2 k Rozhodnutiu č.1000/92/220 zo dňa 8.1.1992 so štátnou značkou schváleného typu

TCS 142/91-1000

Na žiadosť : Karl Adolf Zenner, Wasserzählerfabrik GmbH
Am Römerkastell 4, 6600 Saarbrücken NSR

Služby legálnej metrologie Slovenskej republiky Banská Bystrica
vydávajú dodatok č.2 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla

TCS 142/91-1000

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na skrutkový horizontálny vodoměr na studenú vodu WP, v súlade s prílohou.

Výrobca: Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, Saarbrücken BDR


Z d ť v o d n e n i e


Uvedený typ meradla WP spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava 12.12.1994


Jozef Slamka
Riaditeľ SLM SR
Banská Bystrica



Príloha Dodatku č.2

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 142/91-1000 zo dňa 8.1.1992

Typ meradla : Horizontálny skrutkový/vodomer na studenú vodu WP

Výrobca meradla : Karl Adolf Zenner
Wasserzählerfabrik GmbH
Am Römerkastell 4
6600 Saarbrücken BDR

Doplnok č.2 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov :

Príloha k Osvedčeniu č. TCS 142/91-1000 zo dňa 8.1.1992
sa dopĺňa :

1. v časti 3. Základné technické údaje :

Menovitá svetlosť	DN 125	
Uchytenie prírubové rozteče dier [mm]	210	
Metrologická trieda ISO	A	B
Maximálny prietok [m ³ /h]	250	250
Menovitý prietok [m ³ /h]	100	100
Prechodový prietok [m ³ /h]	30	20
Minimálny prietok [m ³ /h]	8	3
Menovitý tlak [MPa]	1.6	
Tlak.strata pri Q _{max} [MPa]	0.01	
Maximálna teplota [°C]	30	
Kapacita počítadla [m ³]	10 ⁶	
Hodnota dielika [dm ³]	5	
Stavebná dĺžka [mm]	250	

Vodomer môže byť vybavený vysielateľom impulzov.

2. v časti 4 doplniť

Skúška vodomera DN 125 sa vykonala hmotnostnou metódou s pevným štartom .

3. v časti 5 doplniť

menovitá svetlosť DN 125

4. v časti 8 doplniť

Metrologická skúška sa vykonala na dvoch vzorkách DN 125.
Vzorka meradla je uložená u dodávateľa.

Skúšku vykonal : Marczel František

Ing. Ladislav Hudoba
Riaditeľ SLM SR MP
Bratislava

V Bratislave 12.12.1994

