

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
814 39 Bratislava, Štefanovičova č. 3

DODATOK č. 1

zo dňa 10.01.1997

k Rozhodnutiu SMÚ č. 960/141/94 - 075 zo dňa 16.03.1994, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 141/94 - 075

Na žiadosť fy Tankanlagen Salzkotten GmbH, Salzkotten (SRN), Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla

výdajné stojany radu 390 a 112
o rad 391

ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohoto Dodatku.

Výrobca : Tankanlagen Salzkotten, GmbH
Ferdinand - Henze Straße 9
D - 33143 Salzkotten (SRN)


Zdôvodnenie :

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom, 842 55 Bratislava, Karloveská 63.

Poučenie o odvolaní :

Proti tomuto dodatku k rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Obsahuje 1 stranu textu.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Príloha Dodatku č. 1 zo dňa 10.01.1997
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla
TSQ 141/94 - 075 zo dňa 16.03.1994


Typ meradla : Výdajné stojany na kvapalné palivá radu 390 a 112
(rozšírenie o rad 391)
Výrobca : Tankanlagen Salzkotten, GmbH
Ferdinand - Henze Str. 9, D - 33143 Salzkotten (SRN)


Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny prílohy k Rozhodnutiu TSQ 141/94 - 075 :

I. Príloha sa dopĺňa v časti :

1. **Základné údaje, typ meradla, o rad 391.**
2. **Popis meradla, o túto vetu :**
Výdajné stojany radu 390, vybavené elektrickými počítadlami typu ER 112 alebo EL 112, sa označujú ako rad 391.
3. **Základné metrologické a technické údaje, o vetu :**
Základné metrologické a technické údaje stojanov radu 391 sa zhodujú s parametrami stojanov radu 390.
5. **Údaje na meradle, bod 5.2 ad b), o typ stojana 391 /..**
5. **Údaje na meradle, bod 5.2, o vetu :**
Na stojane radu 391 bude navyše uvedené číslo tohto Dodatku (Dodatok č. 1).

Skúšku vykonal :


I. Chren
vedúci lab. 282


Ing. Igor Peter
riaditeľ odboru 280


Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ

V Bratislave dňa 10.01.1997

