

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

Dodatok č. 2

zo dňa 17.3.1995 k Rozhodnutie číslo 960/212/93-002 zo dňa 2.12.1993
so štátnou značkou schváleného typu TSQ 212/93-002.

Na žiadosť ZPA KŘÍŽÍK, a.s., Budovateľská 38, 080 54 Prešov

Slovenský metrologický ústav Bratislava

v y d á v a

dodatok č.2 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 212/93-002.
Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na meracie transformátory
prúdu a dopĺňa sa o typ MTP 750/5A, MTP 1000/5A a MTP 1500/5A
v súlade s prílohou.

Výrobca: **ZPA KŘÍŽÍK, a.s.**
Budovateľská 38.
080 54 Prešov

Z d ô v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou
skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v Prílohe dodatku č.2.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa
jeho oznámenia.



Ing. Robert SPURNÝ, CSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č. 2

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 212/93-002 zo dňa 2.12.1993.

Výrobca: **ZPA KŘIŽÍK, a.s.**
Budovateľská 38.
080 54 Prešov

Dodatok č. 2 obsahuje nasledujúce zmeny:

Osvedčenie o schválení typu meradla

Rozhodnutie č. 60/212/93-0002 zo dňa 2.12.1993 sa opravuje v odstavci špecifikácia typov z typu **MPT.300/5 A** na správny typ **MTP.300/5 A**.

1. Základné údaje

Príloha k rozhodnutiu č.960/212/93-002 zo dňa 2.12.1993 sa dopĺňa nasledovne:

Typ meradla: **300/5 A, 750/5 A, 1000/5 A, 1500/A.**

Meracie transformátory prúdu sa vyrábajú vo vyhotovení:

a.) násuvné **750/5 A, 1000/5 A, 1500/A.**

3. Základné technické údaje

Príloha k rozhodnutiu č.960/212/93-002 zo dňa 2.12.1993. sa dopĺňa nasledovne:

Menovitý primárny prúd: $I_{In} = 750 A, 1000 A, 1500 A$.

6. Overenie

Príloha k rozhodnutiu č.960/212/93-002 zo dňa 2.12.1993. sa mení nasledovne:

Ak merací transformátor pri skúške splní parametre stanovené normou, overí sa jednou štátnou alebo podnikovou overovacou plombou cez otvor výstupku telesa meracieho transformátora a výstupku krytu sekundárnej svorkovnice. Druhou štátnou alebo podnikovou overovacou plombou sa overí merací transformátor cez otvor nitu, ktorý spája vrch a spodok krytu transformátora.

8. Vzorky meracích transformátorov prúdu

Príloha k rozhodnutiu č.960/212/93-002 zo dňa 2.12.1993. sa dopĺňa nasledovne:

Metrologická skúška bola vykonaná na vzorkách vč.00001/95.



Príloha Dodatku č.1

Rozhodnutie č.960/212/93-002 zo dňa 2.12.1993 v odstavci

3. Základné technické údaje sa vypúšťa hodnota $I_{In} = 300 A$.

Ostatné náležitosti rozhodnutia zostávajú nezmenené.



Ing.Karol H Ü B N E R
Odbor skúšania meracej techniky

Ing.Milan B O R O V I Č K A, CSc.
Riaditeľ odboru skúšania meracej techniky

Bratislava 17.03.1995