

**ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Štefanovičova č. 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava

DODATOK č. 2
zo dňa 10.03.1998

k Rozhodnutiu č. 960/221/94-023 zo dňa 11.01.1995, ktorým sa vydalo

**OSVEDČENIE
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA**

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 221/ 94 - 023

Na žiadosť firmy **KŘIŽÍK, a.s.**, Solivarská č. 1/A, 080 01 Prešov, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - jednofázového indukčného elektromera, typ EJ 92... na meranie činnnej energie pre priame zapojenie v striedavých sústavách a jeho odvodeného variantu EJE 92... ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: **KŘIŽÍK, a.s**
Solivarská č. 1/A
080 01 Prešov


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené odborným posúdením technickej dokumentácie Slovenským metrologickým ústavom a kontrolnými meraniami vykonanými u výrobcu.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu prílohy k Dodatku č. 2 k Rozhodnutiu č. 960/221/94-023.



Orlovsky
Ing. Jozef Orlovsky
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

**Jednofázový indukčný elektromer typ EJ 92... na meranie činnnej energie pre priame
zapojenie v striedavých sústavách a jeho odvodená varianta EJE 92...**

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Žiadateľ : KŘÍŽÍK a.s.
Solivarská č.1/A
080 01 Prešov

Výrobca : KŘÍŽÍK a.s.
Solivarská č.1/A
080 01 Prešov

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 221/ 94 - 023

Príloha k Rozhodnutiu č. 960/221/94 - 023:

- sa dopĺňa v bode

3. Základné metrologické a technické údaje

- v časti " napätie":


" 120 V; "

- v časti " prúd":


" 15 -100 A; "


- v časti " frekvencia":

" 60 Hz; "


Vypracoval: Ing. J. Hanák

Bratislava, 10.03.1998


Riaditeľ odboru 240: Ing. P. Vrabček, CSc.


Riaditeľ SMÚ: Doc. Ing. P. Kneppo, DrSc.

